



전북특별자치도보건환경연구원



수신 정읍시장(자원순환과장)

(경유)

제목 침출수 시험성적서(10월)

자원순환과-36543(2025. 10. 20.)호로 의뢰한 침출수 분석결과입니다.

항 목		원수	이송수	방류수	
				기준	결과
1. BOD		37.4	33.2	70	0.6
2. CODcr		678.7	629.3	400	9.9
3. SS		11.0	41.0	70	0.5
4. n-Hexane	광	불검출	불검출	5	불검출
	동	불검출	불검출	30	불검출
5. 페놀류		0.025	불검출	3	불검출
6. 시안		0.01	불검출	1	불검출
7. 크로뮴		0.034	0.027	2	불검출
8. 용해성철		6.805	1.985	10	0.046
9. 아연		0.025	0.025	5	0.023
10. 구리		0.051	0.048	3	0.032
11. 카드뮴		불검출	불검출	0.1	불검출
12. 비소		불검출	불검출	0.5	불검출
13. 납		불검출	불검출	1	불검출
14. 용해성망간		0.507	0.216	10	0.038
15. 수은		불검출	불검출	0.005	불검출
16. 유기인		불검출	불검출	1	불검출
17. 6가크로뮴		불검출	불검출	0.5	불검출
18. 불소		0.50	0.51	15	불검출
19. PCB		불검출	불검출	0.005	불검출
20. 총대장균군수(균수/mL)		59	97	3,000	130
21. 색도(도)		617	636	300	9
22. 총질소		805.05	839.23	200	2.24
23. 총인		2.081	1.010	8	0.018
24. 디에틸헥실프탈레이트		불검출	불검출	0.2	불검출
25. 셀레늄		0.05	0.04	1	불검출
26. 트리클로로에틸렌		불검출	불검출	0.3	불검출
27. 테트라클로로에틸렌		불검출	불검출	0.1	불검출
판 정		-	-	배출허용기준 이하	

1. 검체 및 수량: 매립장 침출수 3건
2. 시험항목: BOD 등 27개 항목
3. 접수일자: 2025. 10. 31.(접수번호: 2130)
4. 분석결과

mg/L)
단위.

(단위 :

전북특별자치도보건환경연구원장



주무관 정경춘 주무관 대결 2025. 11. 5. 최양석 산업폐기물과장 전결

협조자

시행 산업폐기물과-5368 (2025. 11. 5.) 접수 자원순환과-38769 (2025. 11. 5.)

우 55928 전북특별자치도 임실군 임실을 호국로 1601 / <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5217 팩스번호 063-280-0000 / rudcns0507@korea.kr / 비공개

2036 하계올림픽 전북 유치 기원 "Go Beyond, Create Harmony" 모두의 한계를 넘어, 새로운 조화