



전북특별자치도보건환경연구원



수신 정읍시장(자원순환과장)

(경유)

제목 침출수 시험성적서(11월)

자원순환과-38650(2025. 11. 5.)호 및 38733(2025. 11. 5.)호로 의뢰한 침출수 분석결과
입니다.

1. 검체 및 수량: 매립장 침출수 7건

항 목		원수 광역1	원수 광역2	이송수	방류수		태인	감곡	영파 비위생
					기준	결과			
1. BOD		35.9	33.0	27.1	70	0.4	0.7	8.8	0.6
2. CODcr		157.7	621.3	605.0	400	18.8	36.9	79.9	14.2
3. SS		16.5	26.5	46.0	70	0.3	6.2	30.5	4.8
4. n-Hexane	광	불검출	불검출	불검출	5	불검출	불검출	불검출	불검출
	동	0.7	불검출	불검출	30	불검출	불검출	불검출	불검출
5. 페놀류		불검출	불검출	불검출	3	불검출	불검출	불검출	불검출
6. 시안		0.02	불검출	불검출	1	불검출	불검출	불검출	불검출
7. 크로뮴		0.009	0.029	0.028	2	불검출	불검출	불검출	불검출
8. 용해성철		1.742	7.471	3.950	10	0.031	0.382	3.185	0.117
9. 아연		0.087	0.022	0.030	5	0.013	0.021	0.035	0.087
10. 구리		0.023	0.017	0.017	3	0.009	0.017	0.011	0.020
11. 카드뮴		불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	불검출	불검출	불검출
12. 비소		불검출	불검출	불검출	0.5	불검출	불검출	불검출	불검출
13. 납		불검출	불검출	불검출	1	불검출	불검출	불검출	불검출
14. 용해성망간		0.240	0.486	0.263	10	0.077	0.025	0.432	0.024
15. 수은		불검출	불검출	불검출	0.005	불검출	불검출	불검출	불검출
16. 유기인		불검출	불검출	불검출	1	불검출	불검출	불검출	불검출
17. 6가크로뮴		불검출	불검출	불검출	0.5	불검출	불검출	불검출	불검출
18. 불소		0.29	0.45	0.48	15	불검출	불검출	0.22	0.16
19. PCB		불검출	불검출	불검출	0.005	불검출	불검출	불검출	불검출
20. 총대장균군수(균수/mL)		62	37	15	3,000	36	0	0	4
21. 색도(도)		277	559	634	300	18	56	72	16
22. 총질소		316.35	711.40	736.75	200	8.29	5.47	108.22	7.90
23. 총인		1.049	1.993	1.296	8	0.035	0.073	0.096	0.095
24. 디에틸헥실프탈레이트		불검출	불검출	불검출	0.2	불검출	불검출	0.0077	0.0044
25. 셀레늄		불검출	0.05	0.05	1	불검출	불검출	불검출	불검출
26. 트리클로로에틸렌		불검출	불검출	불검출	0.3	불검출	불검출	불검출	불검출
27. 테트라클로로에틸렌		불검출	불검출	불검출	0.1	불검출	불검출	불검출	불검출
판 정		-	-		배출허용기준 이하				-

2. 시험항목: BOD 등 27개 항목

3. 접수일자: 2025. 12. 8.(접수번호: 2457)

4. 분석결과

mg/L)

단.

(단위 :

사 본

공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제35조 제6항에 따라
기록관리시스템으로 이관되어 '사본' 표시됨

전북특별자치도보건환경연구원장



주무관

정경춘

산업폐기물과장

전결 2025. 12. 11.

이미선

협조자

시행 산업폐기물과-6065

(2025. 12. 11.)

접수 자원순환과-43602

(2025. 12. 11.)

우 55928 전북특별자치도 임실군 임실을 호국로 1601

/ <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5217

팩스번호 063-280-0000

/ rudcns0507@korea.kr

/ 비공개

2036 하계올림픽 전북 유치 기원 "Go Beyond, Create Harmony" 모두의 한계를 넘어, 새로운 조화