



전북특별자치도보건환경연구원



수신 정읍시장(자원순환과장)

(경유)

제목 침출수 시험성적서(12월)

자원순환과-42001(2025. 12. 1.)호로 의뢰한 침출수 분석결과입니다.

항 목		원수-광역2	이송수	방류수	
				기준	결과
1. BOD		40.8	49.8	70	1.7
2. CODcr		518.0	566.0	400	14.0
3. SS		26.0	39.0	70	1.8
4. n-Hexane	광	불검출	불검출	5	불검출
	동	불검출	불검출	30	불검출
5. 페놀류		0.007	불검출	3	불검출
6. 시안		0.01	0.01	1	불검출
7. 크로뮴		0.030	0.028	2	불검출
8. 용해성철		8.010	6.341	10	0.034
9. 아연		0.014	0.023	5	0.014
10. 구리		0.009	0.009	3	0.007
11. 카드뮴		불검출	불검출	0.1	불검출
12. 비소		불검출	불검출	0.5	불검출
13. 납		불검출	불검출	1	불검출
14. 용해성망간		0.477	0.339	10	0.100
15. 수은		불검출	불검출	0.005	불검출
16. 유기인		불검출	불검출	1	불검출
17. 6가크로뮴		불검출	불검출	0.5	불검출
18. 불소		0.58	0.58	15	불검출
19. PCB		불검출	불검출	0.005	불검출
20. 총대장균군수(균수/mL)		190	190	3,000	13
21. 색도(도)		554	588	300	18
22. 총질소		769.29	761.79	200	7.77
23. 총인		1.352	0.805	8	0.055
24. 디에틸헥실프탈레이트		불검출	불검출	0.2	불검출
25. 셀레늄		0.05	0.05	1	불검출
26. 트리클로로에틸렌		불검출	불검출	0.3	불검출
27. 테트라클로로에틸렌		불검출	불검출	0.1	불검출
판 정		-	-	배출허용기준 이하	

1. 검체 및 수량: 매립장 침출수 3건

2. 시 험 항 목: BOD 등 27개 항목

3. 접 수 일 자: 2025. 12. 19.(접수번호: 2574)

4. 분 석 결 과

mg/L)
 1.

(단 위 :

사 본

공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제35조 제6항에 따라
기록관리시스템으로 이관되어 '사본' 표시됨

전북특별자치도보건환경연구원장



주무관 김채연 산업폐기물과장 전결 2025. 12. 22. 이미선

협조자

시행 산업폐기물과-6232 (2025. 12. 22.) 접수 자원순환과-45031 (2025. 12. 22.)

우 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 1601, 산업폐기물과 / <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5275 팩스번호 063-290-5306 / chaeyeon7@korea.kr / 비공개

2036 하계올림픽 전북 유치 기원 "Go Beyond, Create Harmony" 모두의 한계를 넘어, 새로운 조화