



전북특별자치도보건환경연구원



수신 정읍시장(자원순환과장)

(경유)

제목 침출수 시험성적서(2월)

자원순환과-4255(2026. 2. 3.)호로 의뢰한 침출수 분석결과입니다.

항 목		원수-광역2	이송수	방류수	
				기준	결과
1. BOD		36.5	23.1	70	0.7
2. CODcr		474.0	449.0	400	12.4
3. SS		31.0	37.2	70	2.1
4. n-Hexane	광	불검출	불검출	5	불검출
	동	0.5	불검출	30	불검출
5. 페놀류		불검출	불검출	3	불검출
6. 시안		0.01	0.02	1	불검출
7. 크로뮴		0.028	0.026	2	불검출
8. 용해성철		4.373	3.563	10	0.095
9. 아연		0.026	0.023	5	0.025
10. 구리		0.060	0.048	3	0.048
11. 카드뮴		불검출	불검출	0.1	불검출
12. 비소		불검출	불검출	0.5	불검출
13. 납		불검출	불검출	1	불검출
14. 용해성망간		0.517	0.346	10	0.105
15. 셀레늄		불검출	불검출	1	불검출
16. 수은		불검출	불검출	0.005	불검출
17. 유기인		불검출	불검출	1	불검출
18. 6가크로뮴		불검출	불검출	0.5	불검출
19. 불소		0.70	0.57	15	불검출
20. PCB		불검출	불검출	0.005	불검출
21. 총대장균군수(균수/mL)		37	2	3,000	0
22. 색도(도)		568	606	300	22
23. 총질소		758.35	739.86	200	9.60
24. 총인		1.875	0.883	8	0.052
25. 디에틸헥실프탈레이트		불검출	0.0067	0.2	불검출
26. 트리클로로에틸렌		불검출	불검출	0.3	불검출
27. 테트라클로로에틸렌		불검출	불검출	0.1	불검출
판 정		-	-	배출허용기준 이하	

1. 검체 및 수량: 매립장 침출수 3건

2. 시험항목: BOD 등 27개 항목

3. 접수일자: 2026. 2. 10.(접수번호: 180)

4. 분석결과

mg/L)
 1.

(단위 :

전북특별자치도보건환경연구원장



주무관 **최양석** 산업폐기물과장 **이미선** 전결 2026. 3. 5.

협조자

시행 산업폐기물과-896 (2026. 3. 5.) 접수 자원순환과-7991 (2026. 3. 5.)

우 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 1601, 전북특별자치도 보건환경연구원 / <http://jihe.jeonbuk.go.kr>

전화번호 063-290-5271 팩스번호 063-290-5278 / yangseock48@korea.kr / 비공개

2036 하계올림픽 전북 유치 기원 "Go Beyond, Create Harmony" 모두의 한계를 넘어, 새로운 조화