



전북특별자치도보건환경연구원



수신 정읍시장(자원순환과장)

(경유)

제목 침출수 시험성적서(4월)

자원순환과-14944(2026. 4. 21.)호로 의뢰한 침출수 분석결과입니다.

항 목		원수-광역2	이송수	방류수	
				기준	결과
1. BOD		31.9	16.7	70	0.5
2. CODcr		584.0	399.0	400	12.9
3. SS		33.0	26.0	70	1.2
4. n-Hexane	광	불검출	불검출	5	불검출
	동	불검출	불검출	30	불검출
5. 페놀류		0.037	0.045	3	불검출
6. 시안		불검출	불검출	1	불검출
7. 크로뮴		0.023	0.026	2	불검출
8. 용해성철		6.520	1.779	10	0.377
9. 아연		0.017	0.019	5	0.036
10. 구리		0.008	0.012	3	0.026
11. 카드뮴		불검출	불검출	0.1	0.007
12. 비소		불검출	불검출	0.5	불검출
13. 납		불검출	불검출	1	0.061
14. 용해성망간		0.564	0.227	10	0.086
15. 셀레늄		0.042	0.042	1	불검출
16. 수은		불검출	불검출	0.005	불검출
17. 유기인		불검출	불검출	1	불검출
18. 6가크로뮴		불검출	불검출	0.5	불검출
19. 불소		0.99	0.50	15	불검출
20. PCB		불검출	불검출	0.005	불검출
21. 총대장균군수(군수/mL)		1	19	3,000	5
22. 색도(도)		522	602	300	14
23. 총질소		838.25	627.71	200	10.34
24. 총인		1.476	1.382	8	0.050
25. 디에틸헥실프탈레이트		0.0088	0.0070	0.2	0.0059
26. 트리클로로에틸렌		불검출	불검출	0.3	불검출
27. 테트라클로로에틸렌		불검출	불검출	0.1	불검출
판 정		-	-	배출허용기준 이하	

1. 검체 및 수량: 매립장 침출수 3건

2. 시험항목: BOD 등 27개 항목

3. 접수일자: 2026. 4. 28.(접수번호: 653)

4. 분석결과

mg/L)
붙.

(단위 :

전북특별자치도보건환경연구원장



주무관 최양석 산업폐수과장 전결 2026. 5. 12. 이미선

협조자

시행 산업폐수과-472 (2026. 5. 12.) 접수 자원순환과-17453 (2026. 5. 12.)

우 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 1601, 전북특별자치도 보건 / <http://jihe.jeonbuk.go.kr>
환경연구원

전화번호 063-290-5241 팩스번호 063-290-5249 / yangseock48@korea.kr / 비공개