전북특별자치도보건환경연구원

도민과 함께 체감성장 세계와 함께 더큰전북

수신 정읍시장(자원순환과장)

(경유)

제목 침출수 시험성적서(7월)

자원순환과-24549(2026. 7. 6.)호로 의뢰한 침출수 분석결과입니다.

항 목		원수-광역2	이송수	방류수	
				기준	결과
1. BOD		42.8	35.6	70	1.2
2. CODcr		458.0	440.0	400	13.9
3. SS		16.8	17.6	70	10.5
4. n-Hexane	광	불검출	불검출	5	불검출
	동	불검출	불검출	30	불검출
5. 페놀류		불검출	불검출	3	불검출
6. 시안		불검출	불검출	1	불검출
7. 크로뮴		0.018	0.021	2	불검출
8. 용해성철		6.433	1.570	10	0.018
9. 아연		0.017	0.006	5	0.008
10. 구리		불검출	불검출	3	불검출
11. 카드뮴		불검출	불검출	0.1	불검출
12. 비소		불검출	불검출	0.5	불검출
13. 납		불검출	불검출	1	불검출
14. 용해성망간		0.637	0.105	10	0.045
15. 셀레늄		불검출	불검출	1	불검출
16. 수은		불검출	불검출	0.005	불검출
17. 유기인		불검출	불검출	1	불검출
18. 6가크로뮴		불검출	불검출	0.5	불검출
19. 불소		0.75	0.57	15	불검출
20. PCB		불검출	불검출	0.005	불검출
21. 총대장균군수(군수/mL)		79	58	3,000	43
22. 색도(도)		394	590	300	52
23. 총질소		616.34	737.84	60	7.27
24. 총인		1.014	1.033	8	0.019
25. 디에틸헥실프탈레이트		0.0026	0.0032	0.2	불검출
26. 트리클로로에틸렌		불검출	불검출	0.3	불검출
27. 테트라클로로에틸렌		불검출	불검출	0.1	불검출
판 정		-	-	배출허용기준 이하	

1. 검체 및 수량: 매립장 침출수 3건
2. 시 험 항 목: BOD 등 27개 항목
3. 접 수 일 자: 2026. 7. 24.(접수번호: 1412)
4. 분 석 결 과

(단 위 : mg/L)

끝.

전북특별자치도보건환경연구원장



주무관 박소정 산업폐수과장 전결 2026. 7. 28. 이미선

협조자

시행 산업폐수과-1590 (2026. 7. 28.) 접수 자원순환과-27406 (2026. 7. 28.)

우 55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 1601, 보건환경연구원 / http://jihe.jeonbuk.go.kr

전화번호 063-290-5243 팩스번호 063-290-5249 / sjpark0213@korea.kr / 비공개